ALTO CALORE SERVIZI SPA

Gestione Laboratori

RAPPORTO DI PROVA N.13/RC

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification N° IT249609

Committente: Comune di Castelfranco In Miscano (BN) *Convenzione del 20.03.2017*

Numero campione: 13/CR *Data prelievo*:22.05.2017 *Data accettazione*:23.05.2017

Data inizio prove:22.05.2017 *Data fine prove:25.05.2017* *Data emissione rapporto:08.06.17*

Campione di: Acqua destinata al consumo umano - Controllo di ROUTINE

Punto prelievo: Fontanino Pubblico, via Pineta - Comune di Castelfranco In Miscano (BN)

Prelevato da: ns. personale tecnico

Modalità di campionamento: ISTISAN 07/31 PGA 901 rev.00 / rif. I.O. 01 PO.02 GL

Risultati analitici

Parametro	*unità di misura*	*Risultato*	*Valore di parametro D.Lgs.vo 31/01*	*Metodo analitico*
Colore	_	accettabile	accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	ISTISAN 07/31 ISS.BJA.021
Odore	_	accettabile	accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	ISTISAN 07/31 ISS.BAA.026
Sapore	_	accettabile	accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	ISTISAN 07/31 ISS.BKA.028
Torbidità	NTU	accettabile	accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	ISTISAN 07/31 ISS.BLA.030
Disinfettante Residuo	mg/l Cl_2	0,11	0,2*	kit colorimetrico
Concentrazione ioni idrogeno	unità pH	7,66	$\geq$ 6,5 e $\leq$ 9,5	ISTISAN 07/31 ISS.BCA.023
Conducibilità	µS/cm a 20°C	360	2500	ISTISAN 07/31 ISS.BDA.022
Ammonio	mg/l	<0,05	0,50	ISTISAN 07/31 ISS.BHE.019
Nitrito	mg/l (come NO_2)	<0,02	0,50	Metodi APAT/ IRSA-CNR 29/03 4050
Nitrato	mg/l (come NO_3)	10,23	50	Standard Methods 1998 met. 4500 NO_3- B
Durezza	°F	19,5	15-50**	APAT IRSA CNR 29/03 2040 B
Conteggio colonie a 37°C	n°/ml	18	---	ISTISAN 07/5 ISS A 004A
Batteri coliformi a 37°C	n°/100 ml	0	0	UNI EN 9308-1:2014
Escherichia Coli	n°/100 ml	0	0	UNI EN 9308-1:2014
Enterococchi	n°/100 ml	0	0	ISTISAN 07/5 ISS A 002 A

* valore consigliato 0,2 mg/l

** valori consigliati 15-50°F

GIUDIZIO: Per i parametri ricercati i valori sono conformi a quelli normati dal D.Lgs.vo N.31/01 e s.m.i.

Gli Analisti

L'Analista
Esperto Analisi Chimiche
Perito Chimico
Antonella Vignola

L'Analista
dott.ssa Anna Maria Aquino

Il Responsabile Attività
Laboratorio Vigilanza Igienica
dott.ssa Anna Maria Aquino

Il Responsabile del Laboratorio
Vigilanza Igienica
dott.ssa Katia Musetta

Il presente rapporto si riferisce unicamente al campione sottoposto a prova.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta da parte di questa Società.